

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

УТВЕРЖДАЮ

Директор Республиканского унитарного
предприятия «Белорусский Государст-
венный институт метрологии»

В.Л. Гуревич
2019



Счетчики активной электрической
энергии переменного тока статические
однофазные многотарифные МЭС-1

Внесены в Государственный реестр
средств измерений
Регистрационный № РБ 03 13 5390 19

Выпускают по техническим условиям ТУ BY 191193164.001-2013

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Счетчики активной электрической энергии переменного тока статические однофазные многотарифные МЭС-1 (далее- счетчики МЭС-1) предназначены для измерения потребленной активной электрической энергии при непосредственном включении в однофазных двухпроводных сетях переменного тока.

Область применения – промышленность, энергетика, коммунально-бытовое и сельское хозяйство. Счетчики МЭС-1 могут применяться как автономно, так и в составе автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ).

ОПИСАНИЕ

Счетчики МЭС-1 являются электронными конструктивно выполнены в пластмассовом корпусе с прозрачной лицевой панелью (кофухом).

Счетчики МЭС-1 имеют жидкокристаллический индикатор отображения информации, светодиодный индикатор функционирования, светодиодный индикатор счета импульсов, импульсный испытательный выход, оптический испытательный выход, выход управления внешней нагрузкой и интерфейсный выход.

Управление тарифами осуществляется только через оптический порт и цифровой интерфейс.

Счетчики имеют исполнения в зависимости от базового (максимального) значения силы тока, наличия встроенного реле нагрузки, наличия модемов (PLC или RF) и наличия измерительных элементов в нулевом проводе. Структурная схема обозначения исполнений счетчиков МЭС-1 представлено на рисунке 1.

Принцип действия счетчиков МЭС-1 основан на преобразовании входных напряжений и токов в цифровые коды и их последующей обработке микропроцессором.

Внешний вид счетчиков МЭС-1 приведен на рисунке 2.

Схема пломбировки для защиты от несанкционированного доступа с указанием мест для нанесения знака поверки путем оттиска поверительного клейма и клейма-наклейки приведена в приложении А к описанию типа.



МЭС-1	-X/X-	X	X	X	X
Тип счетчика					
Базовый (максимальный) ток, А:					
5(60) -----	5/60				
5(100) -----	5/100				
Наличие модемов:					
PLC модем -----	P				
RF модем -----	R				
Наличие измерительных элементов в нулевом проводе:					
Есть -----	S				
Наличие встроенного в счетчик реле нагрузки:					
Есть -----	O				
Наличие выхода управления внешними устройствами					
Есть -----	V				

Рисунок 1 – Структурная схема обозначения исполнений счетчиков МЭС-1




Рисунок 2 – Внешний вид счетчиков МЭС-1

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ И МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные технические и метрологические характеристики счетчиков приведены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование параметра	Значение параметра
1	2
Класс точности по ГОСТ 31819.21-2012	1,0
Диапазоны напряжения: Номинальное напряжение ($U_{\text{ном}}$), В Установленный рабочий диапазон напряжений Расширенный рабочий диапазон напряжений	230 от 0,9 до 1,1 $U_{\text{ном}}$ от 0,8 до 1,15 $U_{\text{ном}}$
Номинальная частота $f_{\text{номин}}$, Гц Диапазон изменения частоты сети, Гц	50 $50 \pm 2,5$
Значения токов Базовый (максимальный ток) I_b ($I_{\text{макс}}$), А Порог чувствительности счетчиков	$5(60); 5(100)$ $0,004 I_b$
Полная мощность, потребляемая цепью тока счетчиков при базовом токе, номинальной частоте и нормальной температуре, В·А, не более	0,5
Полная мощность, потребляемая цепью напряжения счетчика при номинальном напряжении, номинальной частоте и нормальной температуре, В·А, не более	6,0
Активная мощность, потребляемая цепью напряжения счетчика при номинальном напряжении, номинальной частоте и нормальной температуре, Вт, не более	2,0
Суточный уход встроенных часов, с, не более: - в нормальных условиях при температуре $(23 \pm 2)^\circ\text{C}$	± 1
Изменение суточного хода часов при отклонении температуры от нормальной на каждый 1°C , с, не более: - в диапазоне температур от минус 25°C до плюс 55°C - в диапазоне температур от минус 40°C до плюс 70°C	$\pm 0,15$ $\pm 0,20$
Пределы ручной и системной коррекции суточного хода часов один раз в сутки, с	± 30
Многотарифный режим измерений поддерживает: - количество тарифов - количество тарифных зон - количество суточных графиков тарификации - количество тарифных сезонов - количество тарифных годовых расписаний	от 1 до 4 от 1 до 48 от 1 до 12 от 1 до 12 2 (основное и резервное)



Продолжение таблицы1

1	2
<p>Глубина хранения значений накопленной энергии в целом и с разбивкой по 4 тарифам:</p> <ul style="list-style-type: none"> - на начало суток - на начало месяца - на начало года <p>Глубина хранения информативных значений накопленной энергии в целом:</p> <ul style="list-style-type: none"> - активная энергия в обратном направлении 	<p>текущего и четырех предыдущих месяцев</p> <p>текущего и 35 предыдущих месяцев</p> <p>текущего года и 7 предыдущих лет</p> <p>за текущий и 35 предыдущих месяцев</p>
<p>Глубина хранения значений приращения энергии в целом и с разбивкой по 4 тарифам:</p> <ul style="list-style-type: none"> - за сутки - за месяц - за год 	<p>текущего и четырех предыдущих месяцев</p> <p>текущего и 35 предыдущих месяцев</p> <p>текущего года и 7 предыдущих лет</p>
<p>Глубина хранения мощности Р:</p> <ul style="list-style-type: none"> - мощность за 3 мин интервал усреднения - мощность за 30 мин интервал усреднения <p>Максимальное значение мощности за месяц в целом и с разбивкой по действующим тарифам для мощности</p>	<p>за текущий и предыдущий интервалы</p> <p>за текущий и предыдущий интервалы</p> <p>за текущий и 35 предыдущих месяцев</p>
Глубина хранения профиля значений усредненной активной мощности Р с программируемым временем усреднения от 1 до 60 мин	от 4 до 246 суток
Время хранения информации при отключении напряжения питания	в течение срока службы счетчика
Заданная защита от несанкционированного перепрограммирования счетчика	программная (пароль) и аппаратная
Постоянная счетчика в режиме измерений / поверки, имп/кВт·ч	800 / 16000
<p>Интерфейсы связи:</p> <ul style="list-style-type: none"> - цифровые со скоростью обмена 2400, 4800, 9600, 19200, 38400 бод - оптический со скоростью обмена 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600 бод - модемы со скоростью обмена 2400 бод 	<p>RS-485</p> <p>по МЭК 61107</p> <p>PLC или RF</p>
<p>Выходы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - импульсный оптоэлектронный телеметрический - испытательный оптический - оптический индикатор функционирования (испытательный для поверки часов) 	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>



Продолжение таблицы1

1	2
Климатические условия при эксплуатации и хранении: - установленный рабочий диапазон температур - предельный рабочий диапазон температур - предельный диапазон температур хранения и транспортирования - предельная относительная влажность воздуха при эксплуатации и хранении	от минус 25 до плюс 55° С от минус 40 до плюс 70° С от минус 40 до плюс 70° С до 95 % при температуре 30° С
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0-75	II
Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-2015	IP51, категория 2
Габаритные размеры с крышкой зажимной коробки, мм, не более	170x120x60
Масса, кг, не более	0,6

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносят на лицевую панель счетчиков МЭС-1, на титульные листы паспорта, руководства по эксплуатации и на упаковку – печатным способом.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплект поставки приведен в таблице 2.

Таблица 2

Наименование	Количество
Счетчик активной электрической энергии переменного тока статический однофазный многотарифный МЭС-1	1
Руководство по эксплуатации ПШФГ 462168.001 РЭ	1
Паспорт ПШФГ 462168.001 ПС	1
Методика поверки МРБ МП.2408-2014	1 на партию счетчиков
Упаковка	1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

ГОСТ 31818.11-2012 "Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Общие требования. Испытания и условия испытаний. Часть 11. Счетчики электрической энергии".

ГОСТ 31819.21-2012 "Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 21. Статические счетчики активной энергии классов точности 1 и 2".

ТУ BY 191193164.001-2013 "Счетчики активной электрической энергии переменного тока статические однофазные многотарифные МЭС-1. Технические условия".

МРБ МП.2408-2014 «Счетчики электрической энергии переменного тока статические МЭС-1. Методика поверки».

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость. Технический регламент таможенного союза»



ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования. Технический регламент таможенного союза»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Счетчики активной электрической энергии переменного тока статические однофазные многотарифные МЭС-1 соответствуют требованиям ТУ BY 191193164.001-2013, ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 31819.21-2012, ТР ТС 020/2011, ТР ТС 004/2011 (декларация о соответствии ЕАЭС № BY/112 11.01 ТР004 003 27784 до 27.06.2023.

Межповерочный интервал – не более 96 месяцев.

Межповерочный интервал в сфере законодательной метрологии в Республике Беларусь – не более 96 месяцев.

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

Научно-исследовательский испытательный центр БелГИМ.

220053, г. Минск, Старовиленский тракт, 93,

тел. (017) 334-98-13

Аттестат аккредитации №BY 112.1.0025.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Общество с ограниченной ответственностью "РТЕ Сервис"
(ООО«РТЕ Сервис»), 220018, г. Минск, ул.Привабная,5, пом. 2Н.
тел. (017) 302-78-13

Начальник научно-исследовательского
центра испытаний средств измерений и техники

Д. М. Каминский


Директор ООО "РТЕ Сервис"

А. Л. Малаховский



Лист 6 Листов 7

Приложение А (обязательное)
Схема нанесения поверительного клейма и пломбировки
для защиты от несанкционированного доступа



БелГЛист 7 Листов 7