

СЕРТИФИКАТ
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ



№ 15932 от 3 января 2023 г.

Срок действия до 7 сентября 2027 г.

Наименование типа средств измерений:

Устройства проверки простых защит «Нептун-2М»

Производитель:

ООО НПФ «РАДИУС», г. Москва, Зеленоград, Российская Федерация

Документ на поверку:

МП 64992-16 «Устройства проверки простых защит «Нептун-2М». Методика поверки»

Интервал времени между государственными поверками: **12 месяцев**

Тип средств измерений утвержден постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 03.01.2023 № 1

Средства измерений данного типа средства измерений, производимые в период срока действия данного сертификата об утверждении типа средства измерений, или утвержденный тип единичного экземпляра средства измерений разрешаются к применению на территории Республики Беларусь в соответствии с прилагаемым описанием типа средства измерений.

Заместитель Председателя комитета



А.А.Бурак

Мессинг

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

приложение к сертификату об утверждении типа средств измерений

от 3 января 2023 г. № 15932

Наименование типа средств измерений и их обозначение: устройства проверки простых защит «Нептун-2М»

Назначение и область применения: в соответствии с разделом «Назначение средства измерений» Приложения.

Описание: в соответствии с разделом «Описание средства измерений» Приложения.

Обязательные метрологические требования: диапазоны измерений входного/выходного напряжения переменного тока промышленной частоты; пределы допускаемой основной приведенной погрешности измерений входного и выходного напряжения переменного тока; диапазоны измерений напряжения постоянного тока на выходе; пределы допускаемой основной приведенной погрешности измерений напряжения постоянного тока; диапазоны измерений силы переменного тока промышленной частоты на выходе устройства; диапазоны измерений силы переменного тока промышленной частоты на входе устройства; пределы допускаемой основной приведенной погрешности измерений силы переменного тока на входе и выходе устройства; диапазон измерений силы постоянного тока на выходе; предел допускаемой основной приведенной погрешности измерений силы постоянного тока на выходе; диапазон измерений времени срабатывания и отпускания контактов; пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений времени срабатывания и отпускания контактов; диапазон измерений угла сдвига фаз; предел допускаемой основной абсолютной погрешности измерений угла сдвига фаз; диапазон измерений частоты переменного тока; пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений частоты переменного тока, значения приведены в таблице 2 Приложения.

Основные технические характеристики и метрологические характеристики, не относящиеся к обязательным метрологическим требованиям: пределы допускаемой дополнительной погрешности измерений напряжения и силы переменного и постоянного тока от изменения температуры окружающей среды в диапазоне рабочих температур на каждый градус, в долях от пределов допускаемой основной погрешности, нормальные условия применения, значения приведены в таблице 2 Приложения; в соответствии с таблицей 3 Приложения.

Комплектность: в соответствии с таблицей 4 Приложения.

Место нанесения знака утверждения типа средств измерений: на средстве измерений и/или на эксплуатационных документах.

Поверка осуществляется по документу МП 64992-16 «Устройства проверки простых защит «Нептун-2М». Методика поверки», утвержденной в 2016 г.

Технические нормативные правовые акты и технические документы, устанавливающие:

требования к типу средств измерений: в соответствии с разделом «Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к типу средств измерений» Приложения.

Перечень средств поверки: в соответствии с разделом «Поверка» Приложения.

Идентификация программного обеспечения: в соответствии с таблицей 1 Приложения.

Программное обеспечение: в соответствии с разделом «Программное обеспечение» Приложения.

Производитель средств измерений: в соответствии с разделом «Изготовитель» Приложения.

Уполномоченное юридическое лицо, проводившее испытания средств измерений: в соответствии с разделом «Испытательный центр» Приложения.

Приведенные по тексту Приложения ссылки на документы «Р 50.2.077-2014», ГОСТ Р 8.648-2008 «ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений переменного электрического напряжения до 1000 В в диапазоне частот от $1 \cdot 10^2$ до $2 \cdot 10^9$ Гц», ГОСТ Р 8.875-2014 «ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений угла фазового сдвига между двумя электрическими сигналами в диапазоне частот от 0,1 МГц до 65 ГГц» для Республики Беларусь носят справочный характер.

Фотография общего вида средств измерений носит иллюстративный характер и представлена на рисунке 1 Приложения.

Место нанесения знака поверки в соответствии с рисунком 2 Приложения (наносится на лицевую панель в виде наклейки со штрих-кодом) и на свидетельство о поверке в виде оттиска клейма поверителя.

Схема пломбировки от несанкционированного доступа в соответствии с рисунком 2 Приложения.

Приложение: описание типа средств измерений, регистрационный номер: № 64992-16, на 5 листах.

Заместитель директора по оценке соответствия



А.Д.Шевцова-Ронина

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Устройства проверки простых защит «Нептун-2М»

Назначение средства измерений

Устройства проверки простых защит «Нептун-2М» (далее устройства) предназначены для измерения напряжения переменного и постоянного тока, силы переменного тока, частоты переменного тока, времени, угла сдвига фаз.

Описание средства измерений

Принцип действия устройств основан на использовании регулируемого источника тока и напряжения при измерении параметров срабатывания и возврата проверяемого реле. На проверяемое реле, подключенное к выходам силовой части электрической схемы осуществляется подача плавно регулируемого сигнала (для реле напряжения - напряжение переменного или постоянного тока, а для реле тока - сила переменного тока) с измерением его значения и индикацией момента срабатывания контактов проверяемого реле. Органами управления выбираются режимы работы, вводятся необходимые параметры, выбираются режимы индикации результатов измерений.

Устройство состоит из силовой и измерительной части электрической схемы и схемы управления. На лицевой панели устройства находятся жидкокристаллический дисплей, органы управления и коммутационные разъемы. Устройство представляет собой переносной блок со съемной крышкой, закрывающей на время транспортирования и хранения органы управления и элементы индикации.

Общий вид средства измерений приведен на рисунке 1.

Место пломбировки от несанкционированного доступа, обозначение места нанесения знака поверки представлены на рисунке 2.



Рисунок 1 - Общий вид устройства проверки простых защит «Нептун-2М»



Рисунок 2 - Место пломбировки от несанкционированного доступа и нанесения знака поверки

Программное обеспечение

В устройствах «Нептун-2М» используется программное обеспечение (далее - ПО), решающее задачи обработки, хранения и отображения измерительной информации. Идентификационные данные ПО приведены в таблице 1.

ПО устройств хранится в микросхемах энергонезависимой памяти, запаянных на печатной плате. Конструкция устройств исключает возможность несанкционированного влияния на ПО и измерительную информацию.

Уровень защиты ПО высокий в соответствии с Р 50.2.077-2014.

Таблица 1 - Идентификационные данные программного обеспечения

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование ПО	Нептун-2М
Номер версии (идентификационный номер) ПО	1.01
Цифровой идентификатор ПО	0xADF39C5B

Метрологические и технические характеристики

Таблица 2 - Метрологические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Диапазоны измерений выходного напряжения переменного тока промышленной частоты на выходе «U = от 0 до 300 В», В - нижний (10 В) - средний (100 В) - верхний (300 В)	от 0,01 до 10,0 от 0,1 до 100 от 1 до 300
Диапазоны измерений входного напряжения переменного тока промышленной частоты, В На входе «U _{вн} = 600 В»: <ul style="list-style-type: none"> - нижний (10 В) - средний (100 В) - верхний (600 В) На входе «U _{вн} = 2 В»:	от 0,01 до 10,0 от 0,1 до 100 от 1 до 600 от 0,001 до 2,00
Пределы допускаемой основной приведенной погрешности измерений входного и выходного напряжения переменного тока, %	±(1,5 % от верхнего значения диапазона измерений + 3 ед. мл. р.)

Наименование характеристики	Значение
<p>Диапазоны измерений напряжения постоянного тока на выходе «U = от 0 до 300 В», В</p> <ul style="list-style-type: none"> - нижний (10 В) - средний (100 В) - верхний (300 В) 	<p>от 0,01 до 10,0 от 0,1 до 100 от 1 до 300</p>
<p>Пределы допускаемой основной приведенной погрешности измерений напряжения постоянного тока, %</p>	<p>$\pm(1,5 \%$ от верхнего значения диапазона измерений + 3 ед. мл. р.)</p>
<p>Диапазоны измерений силы переменного тока промышленной частоты на выходе устройства, А</p> <p>Выход «200 А» Выход «10 А» Выход «U = от 0 до 300 В»</p>	<p>от 0,01 до 200,0 от 0,001 до 10,00 от 0,001 до 5,00</p>
<p>Диапазоны измерений силы переменного тока промышленной частоты на входе устройства, А</p> <p>Вход «I_{вн.} = 10 А»:</p> <ul style="list-style-type: none"> - нижний (1 А) - верхний (10 А) <p>Вход «I_{вн.} = 0,1 А»</p>	<p>от 0,001 до 1,000 от 0,01 до 10,00 от 0,0001 до 0,1</p>
<p>Пределы допускаемой основной приведенной погрешности измерений силы переменного тока на входе и выходе устройства, %</p>	<p>$\pm(1,5 \%$ от верхнего значения диапазона измерений + 3 ед. мл. р.)</p>
<p>Диапазон измерений силы постоянного тока на выходе «U = от 0 до 300 В», А</p>	<p>от 0,001 до 5,00</p>
<p>Предел допускаемой основной приведенной погрешности измерений силы постоянного тока на выходе «U = от 0 до 300 В», %</p>	<p>$\pm(1,5 \%$ от верхнего значения диапазона измерений + 3 ед. мл. р.)</p>
<p>Диапазон измерений времени срабатывания и отпускания контактов, с</p>	<p>от 0,001 до 99,999 от 100,00 до 99999,99</p>
<p>Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений времени срабатывания и отпускания контактов, %</p>	<p>$\pm(1,0 \%$ измеренного значения + 3 ед. мл. р.)</p>
<p>Диапазон измерений угла сдвига фаз, ...°</p>	<p>от 0 до 360</p>
<p>Предел допускаемой основной абсолютной погрешности измерений угла сдвига фаз, ...°</p>	<p>$\pm 2,0$</p>
<p>Диапазон измерений частоты переменного тока, Гц</p>	<p>от 10,00 до 100,00 от 100,0 до 600,0</p>
<p>Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений частоты переменного тока, Гц</p> <ul style="list-style-type: none"> - диапазон от 10,00 до 100,00 Гц - диапазон от 100,0 до 600,0 Гц 	<p>$\pm 0,02$ $\pm 0,2$</p>
<p>Пределы допускаемой дополнительной погрешности изменений напряжения и силы переменного и постоянного тока от изменения температуры окружающей среды в диапазоне рабочих температур на каждый градус, в долях от пределов допускаемой основной погрешности</p>	<p>$\pm 0,015$</p>
<p>Нормальные условия применения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - температура окружающей среды, °С - относительная влажность, % - атмосферное давление, кПа 	<p>от 15 до 25 от 30 до 80 от 84 до 106</p>

Таблица 3 - Основные технические характеристики

Наименование характеристики	Значение		
Параметры электрического питания: - напряжения переменного тока, В - частота переменного тока, Гц	220±22 50±1		
Потребляемая мощность, В·А, не более	2200		
Продолжительность непрерывной работы под нагрузкой: - выходная мощность, В·А - время работы, минут	300 Постоянно	800 10	1400 1
Габаритные размеры средства измерений, мм, не более - высота - ширина - длина	231 350 435		
Масса, кг, не более	27		
Условия эксплуатации: - температура окружающей среды, °С - относительная влажность, % - атмосферное давление, кПа	от -10 до + 45 до 90 при 25 °С от 84 до 106		
Средний срок службы, лет	10		
Средняя наработка на отказ, ч, не менее	10000		

Знак утверждения типа

наносится на лицевую панель устройства методом шелкографии и типографским способом на титульный лист руководства по эксплуатации.

Комплектность средства измерений

Таблица 4 - Комплектность средства измерений

Наименование	Количество
Устройство проверки простых защит «Нептун-2М»	1 шт.
Кабель сетевой	1 шт.
Кабель соединительный однопроводный	8 шт.
Кабель соединительный двухпроводный	2 шт.
Кабель для подключения к выходу «U _p = от 0 до 240 В»	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 экз.
Паспорт	1 экз.
Методика поверки	1 экз.

Поверка

осуществляется по документу МП 64992-16 «Устройства проверки простых защит «Нептун-2М». Методика поверки», утвержденному ФГУП «ВНИИМС» 06 июня 2016 г.

Основные средства поверки:

- 1 Вольтметр универсальный цифровой GDM-78255A (Госреестр № 38428-08);
- 2 Трансформатор тока измерительный лабораторный ТТИ-5000.51 (Госреестр № 55278-13);
- 3 Вольтамперфазометр ПАРМА ВАФ® -А(С) (Госреестр № 63887-16);
- 4 Секундомер-измеритель электронный временных параметров реле и выключателей ИВПР-203М (Госреестр № 61837-15);
- 5 Универсальный калибратор Fluke 9100 (3.1.ZZM.0195.2013);
- 6 Калибратор переменного тока Ресурс-К2 (Госреестр № 31319-12).

Знак поверки наносится на лицевую панель в виде наклейки со штрих-кодом и на свидетельство о поверке в виде оттиска клейма поверителя.

Сведения о методиках (методах) измерений
приведены в эксплуатационном документе.

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к устройствам проверки простых защит «Нептун-2М»

ГОСТ 22261-94 Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия;

ГОСТ 14014-91 Приборы и преобразователи измерительные напряжения, тока, сопротивления цифровые. Общие технические условия;

ГОСТ Р 8.648-2008 ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений переменного электрического напряжения до 1000 В в диапазоне частот от 1·10 в ст. - 2 до 2·10 в ст. 9 Гц;

ГОСТ 8.027-2001 ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений постоянного электрического напряжения и электродвижущей силы;

ГОСТ 8.129-2013 ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений времени и частоты;

ГОСТ Р 8.875-2014 ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений угла фазового сдвига между двумя электрическими сигналами в диапазоне частот от 0,1 МГц до 65 ГГц;

ТУ 3430-012-17326295-12 Устройства проверки простых защит «Нептун», «Нептун-2», «Нептун-2М». Технические условия.

Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью научно-производственная фирма «РАДИУС» (ООО НПФ «РАДИУС»)

ИНН 7735048001

Юридический адрес: 124489, г. Москва, Зеленоград, Панфиловский проспект, дом 10, строение 3

Телефон (факс): (495) 663-17-63

www.rza.ru

Испытательный центр

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы» (ФГУП «ВНИИМС»).


Адрес: 119361, г. Москва, ул. Озерная, д. 46.

Тел./факс: (495)437-55-77 / 437-56-66;

E-mail: office@vniims.ru, www.vniims.ru

Аттестат аккредитации ФГУП «ВНИИМС» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № 30004-13 от 26.07.2013 г.

Заместитель
Руководителя Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии


С.С. Голубев
М.п. «16» 09 _____ 2016 г.



