

**Описание типа уровнемеров-сигнализаторов ультразвуковых УУС-...
для Государственного реестра средств измерительной техники**

СОГЛАСОВАНО

Заместитель генерального директора
ГП «Укрметртестстандарт»

Ю.В.Кузьменко

2011 г.

Подлежит опубликованию
в открытой печати

Уровнемеры-сигнализаторы ультразвуковые
УУС-...

Занесены в Государственный реестр средств
измерительной техники
Регистрационный № У2655-Н
На замену № У2655-08

Выпускаются в соответствии с ТУ У 33.2-32302360-002:2005

НАЗНАЧЕНИЕ И ОТРАСЛЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Уровнемеры-сигнализаторы ультразвуковые УУС-... модификаций УУС-00, УУС-01, УУС-06 (далее по тексту - уровнемеры) предназначены для оперативного измерения уровня (расстояния до поверхности) приведенных ниже веществ и материалов (далее по тексту - продукт), которые находятся в стационарных резервуарах, технологических аппаратах и железнодорожных цистернах (далее по тексту - резервуары), а именно:

- звукопрозрачных жидкостей (светлые нефтепродукты, сжиженный углеводородный газ, масла, спирты, растворители, вода и тому подобное), в том числе, опасных жидких химических веществ (жиженный аммиак, сжиженный хлор, кислоты, щелочи и тому подобное);

- жидкостей с пониженной звукопрозрачностью и незвукопрозрачных жидкостей (жидкости со значительным содержанием взвешенных твердых частиц или пузырьков газа и тому подобное);

- сыпучих и кусковых материалов.

Уровнемер-сигнализатор ультразвуковой УС-03 предназначен только для выдачи сигнализации при достижении граничных (заданных) уровней заполнения резервуаров.

В зависимости от параметров электроакустических преобразователей, которые входят в состав уровнемеров, схем их размещения на резервуарах и условий применения, уровнемеры также осуществляют:

- измерение уровня границы раздела двух несмешиваемых жидкостей с различной плотностью;

- измерение уровня подтоварной воды;

- измерение температуры стенок резервуаров в местах установки электроакустических преобразователей, жидкостей или газо-воздушной среды внутри резервуаров, в том числе, среднего значение температуры с учетом ее изменения по высоте резервуара;

- измерение скорости распространения звука в жидкостях или газовоздушных средах, в том числе, среднего значения скорости распространения звука в жидкостях с учетом изменения температуры по высоте резервуара;

- вычисление средней плотности жидкостей по результатам измерений скорости распространения звука и температуры в жидкостях;

- вычисление объема жидкостей или сыпучих и кусковых материалов по градуировочным таблицам, введенным в память уровнемеров;

- хранение в памяти и выдача на внешние устройства результатов измерений и вычислений и служебной информации.

Уровнемеры применяются для контроля технологических процессов в разных отраслях, а также во время приема/отпуска продукции при выполнении коммерческих и налоговых операций и внутреннего учета.

ОПИСАНИЕ

Принцип действия уровнемеров основан на локации отражающей поверхности с помощью ультразвука. Локация, в зависимости от особенностей объекта и конструкции электроакустических преобразователей, проводится:

- через толщу жидкости бесконтактным методом сквозь дно резервуаров или специальных патрубков, которые врезаются в резервуар (уровнемеры модификации УУС-00 и одного из исполнений модификации УУС-01). По результатам локации определяется граница раздела жидкости и газовоздушной среды или двух несмешиваемых жидкостей с различной плотностью;

- через толщу жидкости контактным методом при погружении преобразователей в резервуары (уровнемеры одного из исполнений модификации УУС-01). По результатам локации определяется граница раздела жидкости и газовоздушной среды;

- через толщу жидкости бесконтактным методом сквозь стенку специальных патрубков, которые врезаются в резервуары (уровнемеры модификации УУС-00) или контактным методом при погружении преобразователей в резервуары (уровнемеры одного из исполнений модификации УУС-01). По результатам локации определяется уровень подтоварной воды;

- через газовоздушную среду при установке преобразователей на верхних штуцерах резервуаров (уровнемеры модификации УУС-06). По результатам локации определяется граница раздела газовоздушной среды и жидкости или газовоздушной среды и сыпучего (кускового) материала;

- с помощью стержневых преобразователей (уровнемеры модификации УУС-03). По результатам локации определяется наличие жидкости на торце металлического стержня (звуковода) или возле специальных меток, нанесенных на зуковод.

Уровнемеры осуществляют преобразование интервалов времени между излучением и приходом акустических сигналов от отражающей поверхности и вычисление уровня (расстояния) с учетом значения скорости распространения звука, введенного в память уровнемеров или измеренного одним из акустических каналов уровнемеров методом локации отражателя (специального маркера), расположенного на известном расстоянии.

Уровнемеры состоят из таких основных частей:

- электроакустический преобразователь П (или блок датчиков - в составе преобразователя П25), который предназначен для излучения сигналов заданной частоты и длительности, а также приема отраженных от поверхности сигналов (эхо-сигналов). Основным элементом преобразователя П является пьезокерамический элемент, который осуществляет преобразование электрических колебаний (радиоимпульсов) в акустические колебания (при излучении сигналов) и преобразование акустических колебаний в электрические (при приеме эхо-сигналов). Преобразователь П состоит из корпуса, в котором размещен пьезокерамический элемент, и соединительного кабеля. Для преобразователей П25, которые погружаются в резервуары, соединительный кабель заключен в специальную трубу. Для измерения температуры в корпусе преобразователей П и в трубе размещаются термодатчики;

- преобразователь измерительный вторичный (прибор ПИ или ПИ-1) или блок электроники БЭ (в составе преобразователя П25), который обеспечивает: формирование и выдачу радиоимпульсов в соответствии с заданными параметрами; прием и обработку эхо-сигналов в соответствии с заданным алгоритмом; оперативную сигнализацию появления неисправностей (самотестирование); оперативное отображение результатов измерений на цифровом показывающем устройстве (ЖКИ) прибора ПИ; управление выдачей результатов измерений и вычислений и результатов самотестирования во внешние устройства. Прибор ПИ (ПИ-1) и блок электроники состоят из электронных плат и органов индикации и управления;

- прибор ПИП (ПИП-1, ПИП-2), который обеспечивает искробезопасность цепей питания и выходных цепей. Прибор ПИП (ПИП-1, ПИП-2) состоит из электронных плат, которые входят в состав устройства искрозащиты, и элементов коммутации;

- центральный блок уровнемеров ЦБ (блок ЦБ), который обеспечивает отображение результатов измерений на цифровом показывающем устройстве (ЖКИ) и управление выдачей результатов измерений и вычислений и результатов самотестирования во внешние устройства. Блок ЦБ состоит из электронных плат и органов индикации и управления.

Преобразователи П устанавливаются на резервуары с помощью устройств крепления, которые разрабатываются в соответствии с заказом под конкретные резервуары.

Уровнемеры имеют взрывозащищенное исполнение и могут эксплуатироваться во взрывоопасных зонах.

Модификации и исполнения уровнемеров отличаются функциональными возможностями, составом, конструкцией, нормированными значениями диапазонов измерений и пределов допускаемой абсолютной погрешности, габаритными размерами и массой.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1 Диапазоны измерений уровня и пределы допускаемой абсолютной погрешности при измерении уровня приведены в таблице 1.

Таблица 1

Обозначение модификации	Диапазон измерений уровня, мм	Пределы допускаемой абсолютной погрешности при измерении уровня ΔH , мм
УУС-00	От 100 до 15000	± 1 - в интервале от 100 до 5000 мм включительно; $\pm [1 + 0,0015(H_{изм.} - 5000)]$ - в интервале выше 5000 до 15000 мм
УУС-01	От 100 до 3500 (с преобразователем П25)	± 1
УУС-06	От 500 до 15000 (при измерении расстояния до поверхности жидкости)	± 6 - в интервале от 500 до 5000 мм включительно; $\pm [6 + 0,004(H_{изм.} - 5000)]$ - в интервале выше 5000 мм до верхней границы диапазона измерений (включительно)
	От 500 до 10000 (при измерении расстояния до сыпучих и кусковых материалов)	

Примечание - $H_{изм.}$ - числовое значение результата измерения уровня, выраженное в миллиметрах

2 Диапазон измерений уровня границы раздела двух несмешиваемых жидкостей с различной плотностью - от 100 до 14900 мм (для модификации УУС-00).

3 Диапазон измерений уровня подтоварной воды - от 0 до 100 мм (для модификаций УУС-00, УУС-01).

4 Диапазон измерений скорости распространения звука - от 200 до 3000 м/с (для модификаций УУС-00, УУС-01).

5 Диапазон измерений температуры - от минус 50 до плюс 80 °C (для модификаций УУС-00, УУС-01, УУС-06).

6 Пределы допускаемой абсолютной погрешности при измерении скорости распространения звука - $\pm 0,3$ м/с (для модификаций УУС-00, УУС-01).

7 Пределы допускаемой абсолютной погрешности при измерении уровня границы раздела двух несмешиваемых жидкостей с различной плотностью, мм (для модификации УУС-00):

- ± 5 - в интервале от 100 до 5000 мм (включительно);

- $\pm [5 + 0,0015(H_{изм.} - 5000)]$ - в диапазоне выше 5000 до 15000 мм (включительно).

8 Пределы допускаемой абсолютной погрешности при измерении уровня подтоварной воды - ± 2 мм (для модификаций УУС-00, УУС-01).

9 Пределы допускаемой абсолютной погрешности уровнемеров модификации УУС-03 при выдаче сигнализации достижения предельных (заданных) уровней заполнения резервуаров - ± 1 мм.

10 Пределы допускаемой абсолютной погрешности при измерении температуры - $\pm 0,5$ °C (для модификаций УУС-00, УУС-01, УУС-06).

11 Пределы допускаемой относительной погрешности при преобразовании результатов измерений в унифицированные выходные сигналы постоянного тока - $\pm 0,15$ % (для модификаций УУС-00, УУС-01, УУС-06).

12 Пределы допускаемого относительного отклонения результатов вычисления объема продуктов от расчетных значений - $\pm 0,01\%$ (для модификаций УУС-00, УУС-01, УУС-06).

13 Время одного цикла измерений и вычислений - не более 25 с.

14 Цена единицы наименьшего разряда при индикации результатов измерений и вычислений (для модификаций УУС-00, УУС-01, УУС-06):

- 0,1 мм - при индикации уровня и уровня границы раздела двух несмешиваемых жидкостей с различной плотностью;

- 1 мм - при индикации уровня подгварной воды;

- 0,1 м/с - при индикации скорости распространения звука;

- 0,1 °C - при индикации температуры;

- 0,0001 г/см³ - при индикации плотности жидкостей;

- 1 л - при индикации объема.

15 Параметры выходных сигналов (наличие и вид - в соответствии с заказом):

- цифровой интерфейс RS-485;

- унифицированные сигналы постоянного тока от 0 до 20 mA, от 4 до 20 mA, от 0 до 24 mA;

- релейные выходы, позволяющие коммутировать цепи переменного тока до 250 В 5 A (мощность не более 100 ВА).

16 Количество резервуаров, которые обслуживаются одним уровнемером:

- от одного до 64 (для модификаций УУС-00, УУС-01, УУС-03);

- от одного до восьми (для модификации УУС-06).

17 Питание уровнемеров осуществляется от источника постоянного тока номинальным напряжением 24 В или 15 В (в зависимости от заказа).

18 Сила тока потребления - не больше 0,3 A или 0,2 A (в зависимости от напряжения питания).

19 Степень защиты составных частей уровнемеров от проникновения воды, пыли и посторонних твердых частиц в соответствии с ГОСТ 14254:

- IP 65 - для приборов ПИ (ПИ-1), ПИП (ПИП-1, ПИП-2), преобразователей П;

- IP 68 - для преобразователей П, которые погружаются в резервуары;

- IP 54 - для блока ЦБ.

20 Рабочий диапазон температуры:

- для приборов ПИ (ПИ-1), ПИП (ПИП-1, ПИП-2) - от минус 40 (от минус 20 для приборов ПИ из ЖКИ) до плюс 50 °C;

- для преобразователей П - от минус 40 до плюс 50 °C;

- для блока ЦБ - от 10 до 35 °C.

21 Маркировка взрывозащиты составных частей уровнемеров:

- приборов ПИ (ПИ-1) - "2ExicIIBT4";

- приборов ПИП (ПИП-1, ПИП-2) - "2ExeicIIBT4";

- приборов ПИП-2 - "2ExseicIIBT4";

- преобразователей П - "0ExiaIIBT4", "1ExibIIBT4" (в соответствии с заказом).

Блок ЦБ должен устанавливаться вне взрывоопасных зон.

22 Средняя наработка на отказ - не менее 67000 ч.

23 Полный средний срок службы - не менее 14 лет.

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа средств измерительной техники наносится на прибор ПИ (ПИ-1) или блок ЦБ методом сеткографии и на эксплуатационные документы - печатным способом.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплект поставки уровнемеров приведен в таблице 2.

Таблица 2

Наименование	Количество	Примечание
Уровнемер-сигнализатор ультразвуковой УУС-00, УУС-01, УУС-03, УУС-06 в составе:	1 шт.	Комплексация - в соответствии с заказом
Прибор ПИ (ПИ-1)	1 шт.	Наличие и исполнение - в соответствии с заказом
Прибор ПИП (ПИП-1, ПИП-2)	1 шт.	Наличие и исполнение - в соответствии с заказом
Блок ЦБ	1 шт.	Наличие - в соответствии с заказом
Преобразователь П	От 1 до 64 шт.	Исполнение и количество преобразователей - в соответствии с заказом
Уровнемер-сигнализатор ультразвуковой УУС-... Руководство по эксплуатации	1 экз.	На комплексацию в соответствии с заказом
Уровнемер-сигнализатор ультразвуковой УУС-... Формуляр	1 экз.	
Уровнемер-сигнализатор ультразвуковой УУС-... Схема соединений и подключения	1 экз.	В составе руководства по эксплуатации
Инструкция. Метрология. Уровнемер-сигнализатор ультразвуковой УУС-... Методика поверки	1 экз.	По отдельному заказу
Уровнемер-сигнализатор ультразвуковой УУС-... Инструкция по монтажу, пуску и регулированию на объекте	1 прим.	По отдельному заказу
Имитатор эхо-сигналов	1 шт.	"
Имитатор эхо-сигналов. Паспорт	1 экз.	"

ПОВЕРКА ИЛИ КАЛИБРОВКА

Проверка или калибровка уровнемеров проводится в соответствии с инструкцией АКАГ.407000.005 И1 "Метрология. Уровнемер-сигнализатор ультразвуковой УУС-... Методика поверки".

Основные рабочие эталоны, необходимые для проверки уровнемеров после ремонта и во время эксплуатации:

- установка уровнемерная, рабочий эталон 1 разряда, ДСТУ 3497;
- установка уровнемерная ААМЯ.441439.000: диапазон воссоздания высоты уровня - от 100 до 5560 мм;
- рулетка измерительная, рабочий эталон 3 разряда, ДСТУ 3741;
- имитатор эхо-сигналов ААМЯ.441461.000;
- частотомер электронно-счетный вычислительный ЧЗ-64 ДЛИ2.721.006 ТУ;
- мультиметр цифровой UT-56;
- термометр цифровой Quartz SA 880 SSX.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ У 33.2-32302360-002:2005 "Уровнемеры-сигнализаторы ультразвуковые УУС-... Технические условия".

ВЫВОД

Уровнемеры-сигнализаторы ультразвуковые УУС-... отвечают требованиям ТУ У 33.2-32302360-002:2005.

Производители:
ООО "НД ЛТД"
03680, г. Киев, ул. Полковника Шутова, 16

ООО "НД ТЕХНОЛОДЖИ"
03067, г. Киев, пер. Чугуевский, 19 А

Генеральный директор
ООО "НД ЛТД"

Л.Н. Шульга



" 16 " 02 2011 г..