

Внутри корпуса показывающего устройства установлен механический привод, на ободе которого закреплен конец троса ведомого магнита. На плате установлен стакан, в котором расположена спиральная пружина.

Сила натяжения спиральной пружины уравнивает ведомый магнит на всем диапазоне измерения уровня.

Механизм контроля уровнемеров обеспечивает возможность проверки совпадения выходного сигнала со значением уровня жидкости, отсчитываемого по шкале.

Корпус показывающего устройства закрыт крышкой со стеклом и уплотнен резиновой прокладкой.

По устойчивости к климатическим воздействиям уровнемеры соответствуют исполнению У категории 2 по ГОСТ 15150-69, для работы при температуре окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50°C.

По защищенности от воздействия воды уровнемеры соответствуют исполнению IPX3 по ГОСТ 14254-96.

По устойчивости к воздействию вибрации уровнемеры соответствуют исполнению L3 по ГОСТ Р 52931-2008.

Изменение уровня жидкости от нуля до верхнего предела измерения вызывает перемещение стрелки прибора в пределах шкалы, а также изменение выходного сигнала от 0,02 до 0,1 МПа.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- | | |
|---|----------------------------|
| 1. Диапазон измерения уровня, м | 0-1,6; 0-2,0; 0-2,5; 0-3,0 |
| 2. Поддиапазон плотности, кг/м ³ | 400-900; 800-1800 |
| 3. Предел допускаемой основной приведенной погрешности, %: | |
| - по шкале отсчетного устройства ДУ; | 1;1,5 |
| - при контроле выходного сигнала | |
| 4. Вариация показаний или величин выходных сигналов не должна превышать абсолютного значения предела допускаемой основной погрешности | |
| 5. Порог чувствительности не должен превышать 0,25 предела допускаемой основной погрешности | |
| 6. Непостоянство показаний уровнемеров величин выходных сигналов, %: | - 0,5; не более |
| - по шкале отсчетного устройства; | - 0,75; не более |
| - при контроле выходного сигнала | |
| 7. Характеристика рабочей среды: | - от минус 40 до плюс 100 |
| - диапазон рабочих температур, °С; | - 1,6; не более |
| - условное давление, МПа; | - 0,0083; не более |
| - скорость изменения уровня, м/с | |
| 8. Габаритные размеры, мм: | - 4030-300-300, не более |
| - УПП1 - | - 3980-2280-300, не более |
| УПП2 | |
| 9. Масса, кг: | - 23, не более |
| - УПП1 | - 42,5, не более |
| - УПП2 | |
| 10. Параметры питания при эксплуатации: | -(0,14±0,014) |
| - сжатый воздух давлением, МПа | |
| - класс загрязненности 0,1,2,3 по ГОСТ 17433-80. | |

11. Сведения о надёжности:

- средняя наработка на отказ, ч, не менее -5000
- среднее время восстановления, ч, не более -1,5
- средний срок службы, лет, не менее -6

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносят на специальную табличку расположенную на показывающем устройстве уровнемера фотохимическим способом, на титульный лист руководства по эксплуатации и на титульный лист паспорта типографским способом.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Обозначение	Наименование
АЖЦ 2.834.007	Уровнемер поплавковый УПП
АЖЦ 2.834.007 РЭ	Руководство по эксплуатации
АЖЦ 2.834.007 Д4	Методика поверки
АЖЦ 2.834.007ПС	Паспорт

ПОВЕРКА

Поверка уровнемеров УПП1 и УПП2 производится в соответствии с методикой поверки «Методические указания по поверке» АЖЦ2.834.007 Д4, утвержденным Главным метрологом МНХП и согласованными с КФ ВНИИФТРИ, 11.11.1977 г.

В перечень основного поверочного оборудования входят:

- манометры типа МО класса точности 0,15 с верхним пределом измерений 0,1 и 0.16 МПа(1,0и 1,6кгс/см²);
- термометр ртутный типа ТЛ-4 с диапазоном измерений от 0 до плюс 50 °С;
- установка уровнемерная УУ-3М, предел измерений 3000 мм, погрешность ±3,5 мм;
- барометр с диапазоном измерений от 950 до 1050 мбар;
- гигрометр с диапазоном измерений от 0 до 100%.

Межповерочный интервал 12 месяцев.

НОРМАТИВНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 38.110030-86 ГОСТ Р 52931- 2008	<u>Уровнемеры поплавковые УПП1 и УПП2. Технические условия.</u> <u>Приборы контроля и регулирования технологических процессов.</u> <u>Общие технические условия.</u>
ГОСТ 28725-90	<u>Приборы для измерения уровня жидкости и сыпучих материалов.</u> <u>Общие технические требования и методы испытаний.</u>
ГОСТ 12.2.003-91 (п.п. 2.1.1,2.1.7)	<u>ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования</u> <u>безопасности.</u>

ЗАКЛЮЧЕНИЕ


Тип уровнемеров поплавковых УПП1 и УПП2 утверждён с техническими и метрологическими характеристиками, приведёнными в настоящем описании типа, метрологически обеспечен при выпуске из производства и в эксплуатации согласно государственной поверочной схеме.

Сертификат соответствия №РОСС RU.НО 01.В00857 №0127247, выдан органом по сертификации РОСС RU.0001.11 НО 01 (ОС продукции машиностроения «НЕФТЬСЕРТИКО») действителен по 25.02.2011 г. Разрешение на применение УПП1 и УПП2, выдано Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, срок действия до 23.11.2010 г.

Изготовитель – ОАО «РНТИ «НХМС»

Адрес – 390046, город Рязань, улица Введенская,115
Факс- (4912) 44-74-35 Телефон – (4912) 25-36-22

Генеральный директор ОАО «РНТИ «НХМС»



А.М. Есина