



КОМИТЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
(БЕЛСТАНДАРТ)

СЕРТИФИКАТ ТИПА



N 144

Действителен до
"15" сентября 1997 г.

настоящий сертификат выдан . Внешнеэкономической ассоциации
Брестской области

в том, что на основании
положительных результатов государственных испытаний .

счетчики газа мембранные С 4; С 6 типа РС

фирмы "Премагаз" /Словакия/

зарегистрирован в государственном реестре средств измерений под
N РБ 03 10 0166 94 и допущен к применению в Республике Беларусь

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

В.Н. КОРЁШКОВ

" 19 " сентябрь 1994 г.

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА



Директор Минского ЦСМ
Н.А. Жагора

1994 г.

Счетчики газа
мембранные
Б 4; Б 6 типа РБ

Фирмы "Премагаз"
(Словакия)

Внесены в Государственный реестр средств измерений, прошедших испытания

Регистрационный № РБ 03 10 0166 94

Выпускается по документации
Фирмы "Премагаз"
(Словакия)

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Счетчики газа мембранные типа РБ предназначены для измерения и коммерческого учета объема прошедшего через счетчик газа для коммунально-бытовых нужд.

ОПИСАНИЕ

Счетчики газа мембранные состоят из измерительного устройства, корпуса и отсчетного устройства.

Измерительное устройство состоит из двух камер с встроенными мембранными. Кривошипно-шатунный механизм преобразует возвратно-поступательное движение мембран в непрерывное вращательное движение, которое передается механическому отсчетному устройству, находящемуся вне пространства, заполненного газом.

Корпус счетчика изготовлен из стального листа толщиной 1 мм.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Предел основной относительной погрешности, %	
в диапазоне $Q_{min} < Q < 2Q_{min}$	+/- 3
$2Q_{min} < Q < Q_{max}$	+/- 2

Максимальное рабочее избыточное давление, кПа	100
---	-----

Таблица 1

Типоразмер	Ø 4	Ø 6
Минимальный расход, м ³ /ч	0,04	0,06
Максимальный расход, м ³ /ч	6	10
Средняя допустимая потеря давления (Па) при нагрузке:		
Q _{min}	60	60
Q	100	150
Q _{max}	150	220
Масса, кг	4,5	4,5

ЗНАК ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА

Знак государственного реестра наносится на эксплуатационную документацию типографским способом.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплект поставки счетчиков газа по технической документации фирмы-изготовителя.

ПОВЕРКА

Счетчики газа мембранные поверяют по ГОСТ 8.324. Межповерочный интервал 2 года.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Техническая документация фирмы "Премагаз" (Словакия). Рекомендации МОЭМ № 6 и № 4.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Счетчики газа мембранные С 4; С 6 типа РБ соответствуют требованиям технической документации фирмы "Премагаз" (Словакия).

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: фирма "Премагаз" (Словакия)

От Минского ЦСМ:

От фирмы "Премагаз"

Начальник отдела
госиспытаний

и сертификации СИ

 Шуравко А.Н.