

Комитет по стандартизации, метрологии и сертификации
(БЕЛСТАНДАРТ)

СЕРТИФИКАТ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
PATTERN APPROVAL CERTIFICATE
OF MEASURING INSTRUMENTS



N 471

Настоящий сертификат удостоверяет, что на основании результатов Государственных испытаний утвержден тип счетчиков газа "Gallus 2000" G 1.6; G 2.5; G 4.0

НПО "Интеграл", г. Минск, РБ (BY),

который зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений под N РБ 03 07 0153 97 и допущен к применению в Республике Беларусь.

Описание типа средств измерений приведено в приложении к настоящему сертификату.

Председатель Белстандарта



В.Н. КОРЕШКОВ

23 апреля 1997 г.

ЖСН-3
528.03.97

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наибольший расход газа, м ³ /ч	2,5;	4;	6
Наименьший расход газа, м ³ /ч	0,016;	0,025;	0,04
Предел относительной погрешности, %			
в диапазоне $Q_{min} < Q < 2Q_{min}$	± 3		
$2Q_{min} < Q < Q_{max}$	± 2		
Номинальный циклический объем, дм ³	1,2		
Максимальное рабочее давление, бар	0,5		
Рабочий диапазон температур, град, С	от минус 20 до плюс 50		
Масса, кг	1,45 ± 0,05		
Габаритные размеры, мм	214 × 190 × 156		

ЗНАК ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА


Знак государственного реестра наносится на эксплуатационную документацию типографическим способом.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплект поставки счетчиков газа "Gallus 2000" по технической документации фирмы-изготовителя.

ПОВЕРКА

Счетчики газа "Gallus 2000" поверяют по методике поверки МП227-97 на образцовой установке с погрешностью ± 0,15. Оттиск поверительного клейма наносится на пломбу отсчетного устройства.



Оттиск поверительного
клейма


НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Техническая документация фирмы "Schlumberger Industries", Франция, ТУ РБ 14553180.048-97.
Рекомендации МОЗМ № 6 и № 31.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Счетчики газа "Gallus 2000" соответствуют требованиям технической документации фирмы "Schlumberger Industries", Франция и ТУ РБ 14553180.048-97.

ИЗГОТОВИТЕЛИ: фирма "Schlumberger Industries", Франция,
НПО "Интеграл", Белоруссия.


От Минского ЦСМ:
Начальник отдела
госиспытаний СИ
Курганский С.В.

От фирмы "Schlumberger
Industries":