



Федеральное государственное учреждение
"Российский Центр испытаний и сертификации - Москва"

ФГУ РОСТЕСТ-МОСКВА

СВИДЕТЕЛЬСТВО

№ 15 /442-2002

об аттестации МВИ

Методика Проведения сбора и съема информации для определения теплотехнических характеристик наружных ограждающих конструкций строительных объектов.

разработанная Технологическим институтом энергетических

обследований, диагностики и неразрушающего контроля "ВЕМО"

и регламентированная в ГОСТ 26629 - 85 и СНИП II - 3 - 79*

аттестована в соответствии с ГОСТ Р 8.563-96 и ГОСТ 8.010-99



Аттестация осуществлена по результатам метрологической экспертизы материалов МВИ

В результате аттестации МВИ установлено, что МВИ соответствует предъявляемым к ней метрологическим требованиям и обладает следующими основными метрологическими характеристиками:

ПГ измерения температуры	$\pm 2^{\circ}\text{C}$
ПГ расчета сопротивления теплопередаче	$\pm 15\%$
Температурное разрешение	$0,1^{\circ}\text{C}$

Начальник лаборатории 442

Главный спец. лаборатории 442

 В.А.Медведев
 В.И.Сухарев

" 09 " августа 2002г.