



Федеральное бюджетное учреждение
«Государственный региональный центр
стандартизации, метрологии и испытаний в Московской области»
(ФБУ «ЦСМ Московской области»)
141570, Московская обл., Солнечногорский р-н, р.п. Менделеево

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об аттестации методики (метода) измерений
№ 01.00260-2014/2017-04/03

«Методика измерений эффективности очистки вентиляционного воздуха аэрозольными фильтрами систем вентиляции атомных станций»,

разработанная Акционерным обществом «Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях» (109507, г. Москва, ул. Ферганская, д. 25) совместно с Обществом с ограниченной ответственностью «Научно-производственный центр «Электроспиннинг» (ООО «НПЦ «Электроспиннинг»), (119296, г. Москва, Ленинский проспект, д. 67, офис 72)

и регламентированная в документе «МТ 1.1.4.02.002.1377-2017 Методика измерений эффективности очистки вентиляционного воздуха аэрозольными фильтрами систем вентиляции атомных станций» на 27 страницах, утвержденном в 2017 году, аттестована в соответствии с ГОСТ Р 8.563-2009.

Аттестация осуществлена по результатам метрологической экспертизы материалов по ее разработке и экспериментальной проверки.

В результате аттестации установлено, что методика соответствует предъявляемым к ней метрологическим требованиям и обладает следующими метрологическими характеристиками:

- диапазон измерений эффективности очистки вентиляционного воздуха аэрозольными фильтрами (E) от 50,00 до 99,99%;
- абсолютная погрешности измерений эффективности очистки вентиляционного воздуха (ΔE) при $P=0,95 \pm (0,3 \times (100 - E))$ %.

Дата аттестации:

5 декабря 2017

И. о. генерального директора

О.В. Васильева

