



**Республиканское унитарное предприятие
«Гродненский центр стандартизации, метрологии и сертификации»**

ул. Обухова, д. 3, г. Гродно, Республика Беларусь, 230003

+375 (152) 71 45 88, +375 (152) 71 45 93 (факс)

e-mail: sector_eri@csmsgrodno.by, url: <http://csms.grodno.by>

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об аттестации методики (метода) измерений

№ 040/2025 от 26 августа 2025 г

Методика (метод) измерений скорости воздушного потока в диапазоне от 0,1 до 20 м/с, объёмного расхода воздуха, кратности воздухообмена (количества удаляемого воздуха из помещения), геометрических размеров мерного сечения систем вентиляции с естественным и искусственным (механическим) побуждением движения воздуха с показателями точности, приведенными в приложении на обратной стороне свидетельства (наименование измеряемой величины, шкалы величины (шкалы измерений или единицы измерений); объект измерений; диапазон измерений; показатели точности измерений (допускается приводить в приложении на оборотной стороне свидетельства); указание способа установления)

разработанная Минским специализированным управлением «Электроналадка»
ОАО «Трест Белпромналадка», 220013, г. Минск, ул. Б. Хмельницкого, д. 8

(наименование разработчика, почтовый адрес юридического лица или фамилия, собственное имя, отчество (при наличии), место жительства - для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)

установленная АМИ.ГР 0177-2025 «Скорость воздушного потока, объёмный расход воздуха, кратность воздухообмена (количества удаляемого воздуха из помещения), геометрические размеры мерного сечения систем вентиляции с естественным и искусственным (механическим) побуждением движения воздуха. Методика измерений».

(обозначение и наименование документа с изложением методики (метода) измерений)

аттестована в соответствии с требованиями Правил осуществления метрологической оценки в виде работ по аттестации методик (методов) измерений, утвержденных постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 23 апреля 2021 г. № 43.

В результате аттестации методики (метода) измерений установлено, что методика (метод) измерений соответствует метрологическим требованиям к измерениям, а также своему назначению.

Главный метролог –
начальник отдела метрологии

М.П.



Д.В. Ярмолик

Дата выдачи свидетельства об аттестации
методики (метода) измерений

26 августа 2025 г.

СА № 0402025

Приложение к свидетельству
об аттестации № 040/2025 от 26 августа 2025 г.

В ходе аттестации, осуществленной по результатам анализа и оценки комплекта документов, предусмотренного пунктом 9 Правил осуществления метрологической оценки в виде работ по аттестации методик (методов) измерений, утвержденных постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 23 апреля 2021 г. № 43, установлены следующие характеристики методики измерений:

Измеряемая величина	Диапазон измерений	Относительная расширенная неопределенность U ($P=95\%$, $k=2$), %
Скорость воздушного потока, м/с	от 0,1 до 20,0	21,3
Объемный расход воздуха, м ³ /ч	не нормируется	21,3
Кратность воздухообмена, ч ⁻¹	не нормируется	21,3