

Республиканское унитарное предприятие
«КАЛИНКОВИЧСКИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ,
МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ»
247710, г. Калинковичи, ул. 50 лет Октября, 50, тел. (802345) 53725

Свидетельство об уполномочивании на проведение аттестации методик (метод) измерений
№ 20 от 24.11.2023 приложение 2

**СВИДЕТЕЛЬСТВО
ОБ АТТЕСТАЦИИ МЕТОДИКИ (МЕТОД) ИЗМЕРЕНИЙ**

№ 034/2025 от 16.09.2025 г.

«Испытания повышенным напряжением изоляции электрооборудования, силовых кабельных линий».

(наименование измеряемой величины), шкалы величины (шкалы измерений или единицы измерений); объект измерений диапазон измерений; показатели точности измерений (допускается приводить в приложении на оборотной стороне свидетельства); указание способа установления показателей точности результатов измерений при аттестации)

разработанная: Унитарное производственное предприятие «Запад-Транснефтепродукт»

(наименование разработчика, почтовый адрес юридического лица или фамилия, собственное имя, отчество (при наличии), место жительства – для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)

установленная: АМИ. КЛ 0047-2025 «Испытания повышенным напряжением изоляции электрооборудования, силовых кабельных линий».

(обозначение и наименование документа с изложением методики (метода) измерений)
аттестована в соответствии с требованиями Правил осуществления метрологической оценки в виде работ по аттестации методик (методов) измерений, утвержденных постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 23 апреля 2021г. № 43.

В результате аттестации методики (метод) измерений установлено, что методика (метод) измерений соответствует метрологическим требованиям к измерениям, а также своему назначению.

Директор центра
(должность руководителя
уполномоченного юридического лица)



В. Г. Ярец
(инициалы, фамилия)

Дата выдачи свидетельства об аттестации 16 сентября 2025 г.

Приложение к свидетельству
об аттестации 034/2025 от 16 сентября 2025 г.

Рабочие характеристики, включая показатели точности измерений,
методики (метода) измерений:

Измеряемая величина	Диапазон измерений	Относительное стандартное отклонение повторяемости σ , %	Относительное стандартное отклонение промежуточной прецизионности $\sigma_{(10)}$, %	Относительная расширенная неопределенность U ($P=95\%$, $k=1,65$), %
Ток утечки при испытании переменным напряжением	от 0 до 2 мА включительно	1,7	2,2	7,6
	от 0 до 20 мА включительно	1,7	2,2	11,4
	от 0 до 200 мА включительно	1,7	2,2	18,5
Ток утечки при испытании выпрямленным напряжением	от 0 до 0,2 мА включительно	1,9	2,1	5,9
	от 0 до 2 мА включительно	1,8	2,1	10,4
	от 0 до 20 мА включительно	1,8	2,1	10,5

Начальник отдела метрологии



С.В.Тимохов