



Республиканское унитарное предприятие
«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ МЕТРОЛОГИИ»
(БелГИМ)

Старовиленский тракт 93, 220053, г. Минск, Республика Беларусь,
Тел.: +375 17 374-55-01, Факс: +375 17 244-99-38, E-mail: info@belgim.by, www.belgim.by

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об аттестации методики (метода) измерений

№ 028/2025 от 01 октября 2025 г.

Методика (метод) измерений аэродинамических параметров потоков воздуха (газов) в системах вентиляции, вентиляционных каналах и газоходах зданий, сооружений и агрегатов с показателями точности, приведенными в приложении на оборотной стороне свидетельства, установленными в результате проведения экспериментальных исследований,

(наименование измеряемой величины, шкалы величины (шкалы измерений или единицы величин); объект измерений; диапазон измерений; показатели точности измерений (допускается приводить в приложении на оборотной стороне свидетельства); указание способа установления показателей точности результатов измерений при аттестации)

разработанная: ЧУП «Пожтехарсенал» (ул. Калужская, д. 28А, стр.2, офис 17, 212011, г. Могилев),

(наименование разработчика, почтовый адрес юридического лица или фамилия, собственное имя, отчество (при наличии), место жительства – для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)

установленная: АМИ.МН 0222-2025 «Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Аэродинамические параметры потоков воздуха (газов) в системах вентиляции, вентиляционных каналах и газоходах зданий, сооружений и агрегатов. Методика измерений»

обозначение и наименование документа с изложением методики (метода) измерений

аттестована в соответствии с требованиями Правил осуществления метрологической оценки в виде работ по аттестации методик (методов) измерений, утвержденных постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 23 апреля 2021 г. № 43.

В результате аттестации методики (метода) измерений установлено, что методика (метод) измерений соответствует метрологическим требованиям к измерениям, а также своему назначению

Директор

(должность руководителя
уполномоченного юридического лица)



(подпись)
М.П.

А.В.Казачок

(инициалы, фамилия)

Дата выдачи свидетельства об аттестации
методики (метода) измерений

01 октября 2025 г.

Серия МН № 0232

Приложение к свидетельству
об аттестации № 028/2025 от 01 октября 2025 г.

Рабочие характеристики, включая показатели точности измерений, методики
(метода) измерений

Измеряемая величина	Диапазон измерений	Стандартное отклонение повторяемости σ_r , %, не более	Стандартное отклонение воспроизво- димости σ_R , %, не более	Относительная расширенная неопределенность U ($P=95\%$, $k=2$), %, не более
Скорость движения воздуха	от 0,1 до 20,0 м/с	5,00	10,00	15,00
Объемный расход воздуха	не менее 5,0 м ³ /ч			20,00

Директор



А.В.Казачок